

Afstand til	Diameter for bål		
	<80 Cm	80-120 Cm	>120 Cm
Bygninger med hårdt tag	Farsvarlig afstand	10 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	30 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind
bygninger med letantændeligt tag	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Nåletræsbevoksninger fra lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	200 m.
Letantændelige markafgrøder	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	15 m. Afstanden fordobles i jævn og frisk vind	60 m.